

6.05.6-E.02.01.-462474/16-2018

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број 6.05.6-Е.02.01.-462474/16 -2018
Бајина Башта, 29.10.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2100/0382/2018 – „Набавка материјала за израду осветљења дела пута Перућац - Растиште и реконструкцију осветљења у ламелама бране ХЕ Б.Башта”**, на захтев заинтересованог лица, даје

ОДГОВОР број 1

на питања постављена у вези Конкурсне документације за **ЈН/2100/0382/2018 – „Набавка материјала за израду осветљења дела пута Перућац - Растиште и реконструкцију осветљења у ламелама бране ХЕ Б.Башта“**.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је, у писаном облику, поставило питања Наручиоцу, а Наручилац у року од три дана од дана пријема питања даје следеће одговоре:

ПИТАЊА:

Поштовани, имамо питања у вези са техничком спецификацијом у јавној набавци ЈН/2100/0382/2018.

За ставке 4, 5, 6 и 7, поред захтеваних техничких карактеристика захтевате да светилке буду у одређеним димензијама, пошто се не ради о уградним светилкама, зашто је важно да светилке буду у баш тим димензијама?

Захтевањем тачних димензија светилки, сужавате конкуренцију и ограничавате понуђаче на то да могу за сваку појединачну ставку понуде само један модел једног произвођача.

За ставке 9 и 10, захтевана прекидна моћ за аутоматске осигураче је 5кА, пошто на нашем тржишту нема таквих осигурача, да ли је могуће понудити аутоматске осигураче прекидне моћи 4,5кА или 6кА?

ОДГОВОРИ:

За позиције 4, 5, 6 и 7 рефлектори треба да буду **приближних димензија** које су дате у спецификацији (**али не већих**), због специфичних места за уградњу, што значи да се дозвољава приближно одступање до максимално 5% од захтеваних димензија (одступање се односи на 5% испод захтеваних димензија).

За позиције 9 и 10 прекидна моћ је **6 кА**.

У складу са датим одговорима, извршена је Прва измена Конкурсне документације, која је објављена на Порталу УЈН данас, 29.10.2018. године.

У Бајиној Башти,
29.10.2018. године

