

Број 6.05.6-Е.02.01.-333943/16-2018  
Бајина Башта, 17.08.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2100/0079/2018** – „Набавка делова за потребе ремонта филтерског постројења Тара - ХЕ ББ”, на захтев заинтересованог лица, даје

### ОДГОВОР број 1

на питања постављена у вези Конкурсне документације за **ЈН/2100/0079/2018** – „Набавка делова за потребе ремонта филтерског постројења Тара - ХЕ ББ”.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је, у писаном облику, поставило питања Наручиоцу, а Наручилац у року од три дана од дана пријема питања даје следеће одговоре:

#### ПИТАЊА:

Везано за јавну набавку број **ЈН/2100/0079/2018**, молимо да нам дате објашњења према следећим питањима:

- Питање 1:** Да ли су све позиције 1-13 од материјала ПВЦ-У?
- Питање 2:** Да ли материјал за позиције 7 и 8 (Вентил ручни 45°) може бити месинг или хромирани челик?
- Питање 3:** Да ли за позиције 7 и 8 могуће испоручити колено 45° и обичан равни, ручни кугла вентил тако да чине једну целину све од материјала ПВЦ-У?
- Питање 4:** Објаснити позицију 16. равног прикључка пречник 10 mm; пречник 8 mm. Прикључак може бити димензије или 8 mm или 10 mm или треба од сваке димензије испоручити по 30 комада?

#### ОДГОВОРИ:

- Одговор 1:** Да, све позиције од 1-13 су од ПВЦ.
- Одговор 2:** Вентили (позиције 7 и 8) су без металних делова због специфичности намене (хлорисање воде).
- Одговор 3:** Не.
- Одговор 4:** Ради се о равном прикључку тзв. брзој спојци за црево спољног пречника 10mm.

У Бајиној Башти,  
17.08.2018. године

