

Број 6.05.6-Е.02.01.-427027/26 - 2018  
Бајина Башта, 08.10.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2100/0104/2018** – „Набавка електро опреме и потрошног електо материјала за потребе ремонта у Огранку ДЛХЕ“, на захтев заинтересованог лица, даје

### ОДГОВОР број 1

на питање постављено у вези Конкурсне документације за **ЈН/2100/0104/2018** – „Набавка електро опреме и потрошног електо материјала за потребе ремонта у Огранку ДЛХЕ“.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је, у писаном облику, поставило питање Наручиоцу, а Наручилац у року од три дана од дана пријема питање даје следећи одговор:

#### ПИТАЊЕ:

Најљубазније Вас молим за појашњење у вези са ЈН 2100/0104/2018- Набавка електро опреме и потрошног електро материјала за потребе ремонта у огранку ДЛХЕ. Молим Вас да додатно појасните позиције 124 и 125, из наведеног се не може закључити за:

- поз. 124 облик уградње вентилатор облик уградње В3 или В5
- поз. 125 не можемо да одредимо за који је мотор потребна прирубница, потребно је доставити слику или за који тип мотора је потребна прирубница

#### ОДГОВОР:

##### Одговор на питање позиција 124:

124. Вентилатор за трофазни мотор Е5АЗ100LB-4 В3 3kW IE2 1425 о/мин, 400V ,IP55, 6,7А, Раде Кончар или одговарајући еквивалентног квалитета.

Начин уградње вентилатора је В3 као што се може видети из спецификације.

##### Одговор на питање позиција 125:

125. Прирубница LS/NS 100 В-5 ОВ52 или одговарајућа еквивалентног квалитета.

Прирубница је потребна за мотор:

Трофазни мотор Е5АЗ100LB-4 В3 3kW IE2 1425 о/мин, 400V ,IP55, 6,7А, Раде Кончар.

У Бајиној Башти,  
08.10.2018. године

