

6.05.6-Е.02.01.-380660/15-2018

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД  
**ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта**  
 Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број 6.05.6-Е.02.01.-380660/15 - 2018  
 Бајина Башта, 07.09.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2100/0106/2018** – „Набавка акумулатора за потребе Огранка ДЛХЕ”, на захтев заинтересованог лица, даје

### ОДГОВОР број 1

на питање постављено у вези Конкурсне документације за **ЈН/2100/0103/2018** – „Набавка СН енергетских каблова и кабловског прибора”.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је, у писаном облику, поставило питања Наручиоцу, а Наручилац у року од три дана од дана пријема питања даје следеће одговоре:

#### ПИТАЊА

##### Питање бр. 1

У конкурсној документацији за јавну набавку добара (акумулатори) у отвореном поступку ЈН/2100/0106/2018 из Аугуста 2018, као технички захтев за акумулаторе захтева се минимални гарантни рок од 30 месеци, и на позицијама теретног програма, 180ah, 143ah, 110ah...

Гарантни рок који могу понудити произвођачи и увозници за акумулаторе намењене за теретна возила износи максимално 25 месеци. Наведена гаранција до максимално 25 месеци важи за акумулаторе VARTA, BOSCH, EXIDE, FIAMM, ENERGYZER, JASZPLAZSTIK, ROMBAT, TAB, MONBAT, AUTOPART... тако да није јасно који произвођач може да одговори на постављене услове у документацији.

Молимо Вас да нам на основу документације одговорите ко може од произвођача, односно увозника да одобри гаранцију од 30 месеци на теретном програму.

Предлажемо наручиоцу да у наведеном делу конкурсне документације измени захтев који се тиче гарантног рока тј. за ставке по редном бројем: табела 1: рб1 12v 180ah, рб 2 12v 135ah; табела 2: рб1 12v 143ah, рб2 12v 110ah; Табела бр3: рб1 12v 143ah гарантни рок буде 25 месеци, док остале позиције, путнички програм остане 30 месеци.

##### Питање бр. 2

У обрасцу број 2, Образац структуре цене са спецификацијом захтеваних добара табеле 1,2,3,4 наведене су димензије акумулатора. Питање је, да ли су то максималне димензије, да ли има одступања, није прецизирано у документацији?

Наведеним техничким захтевом ограничена је конкуренција понуђача, сто је у супротности са чланом 10. Закона о јавним набавкама који предвиђа, Начело обезбеђивања конкуренције:

„ Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући сто је могуће већу конкуренцију. Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума.“

**ОДГОВОРИ:****Одговор 1**

У Конкурсној документацији за предметну јавну набавку у тачкама 3.6 и 6.14 наведено је, цитат:

**"Гарантни рок за све позиције из Обрасца број 2 - "Образац структуре цене" не може бити краћи од 30 месеци, од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара.**

**У случају да понуђени гарантни рок буде краћи од захтеваних, понуда ће бити оцењена као неприхватљива.**

**Продавац се обавезује да у гарантном року, о свом трошку, отклони све евентуалне недостатке на испорученом добру под условима утврђеним у техничкој гаранцији и важећим законским прописима РС."**

Како се из цитираног види Наручилац не тражи да произвођачки гарантни рок или гарантни рок увозника буде минимално 30 месеци. У Конкурсној документацији се захтева да ПОНУЂАЧ, за акумулаторе које нуди у својој понуди, понуди гарантни рок који не може бити краћи од 30 месеци и, ако његова понуда буде оцењена као најповољнија, као ПРОДАВАЦ испоручи квалитетне акумулаторе за које ће гарантовати да ће радити без проблема најмање 30 месеци.

**Не можемо прихватити предлог потенцијалног понуђача за промену, скраћење, захтеваних гарантних рокова, односно за измену Конкурсне документације.**

**Одговор 2**

У Конкурсној документацији за предметну јавну набавку на страни 40, под Напомена:, јасно је прецизирано, цитат:

**"Наведене димензије акумулатора су максималне и могу бити мање."**

**Сматрамо да технички захтеви наведени у Конкурсној документацији за предметну јавну набавку нису у супротности са Законом о јавним набавкама а самим тим и да не ограничавају конкуренцију понуђача.**

У Бајиној Башти,  
07.09.2018. године

