

524

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД  
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта  
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број 6.05.6-Е.02.01.-485583/ 16 - 2018  
Бајина Башта, 26.12.2018. године

ИНТЕРНО  
1

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2100/0114/2018** – „Испорука и уградња уроњене бунарске пумпе у дренажни бунар РХЕ са припадајућим потисним цевоводом”, на захтев заинтересованог лица, даје

### ОДГОВОР број 1

на питање постављено у вези Конкурсне документације за **ЈН/2100/0114/2018** – „Испорука и уградња уроњене бунарске пумпе у дренажни бунар РХЕ са припадајућим потисним цевоводом”.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је, у писаном облику, поставило питање Наручиоцу, а Наручилац у року од три дана од дана пријема питања даје следећи одговор:

#### ПИТАЊЕ

Како се не ради о великим притисцима, ни о високим температурама, већ о потисном цевоводу дренажне пумпе, да ли је дозвољена уградња стандардног засуна и неповратног вентила по EN 1171, материјал кућишта GGG40,(GGG50)?

#### ОДГОВОР:

С обзиром је тражено да притисак потисног цевовода буде 16 бара, дозвољено је да буде уграђен стандардни засун и неповратни вентил по EN 1171 тј. да материјал кућишта буде GGG40(GGG50).

У Бајиној Башти,  
26.12.2018. године

