

SJN

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1
Број 6.05.6-Е.02.01.-21950/ 5 -2019
Бајина Башта, 11.02.2019. године

ИНТЕРНО
1

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број ЈН/2100/0137/2018 – „Набавка електро и машинских резервних делова за ревитализоване агрегате у ХЕ Бајина Башта“, на захтев заинтересованог лица, даје

ОДГОВОР број 1

на питање постављено у вези Конкурсне документације за ЈН/2100/0137/2018 – „Набавка електро и машинских резервних делова за ревитализоване агрегате у ХЕ Бајина Башта“.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је, у писаном облику, поставило питање Наручиоцу, а Наручилац у року од три дана од дана пријема питања даје следећи одговор:

ПИТАЊЕ:

замолио би одговор на следеће питање:

за поз.4 и 5 конкурсне документације - с обзиром да тражите резервне делове, неопходно је навести серијски број система који ће се користити како би могли добити понуду од произвођача (ово је захтев произвођача)

ОДГОВОР:

Добра на позицијама 4 и 5 у Конкурсној документацији (Техничка спецификација и Образац број 2) су део сложеног система за континуално мерење параметара генератора DIA TECH CORE, чији је произвођач Andritz Hydro GmbH. Један од контролера у наведеном систему је и ADwin-Pro произвођача Jäger Computergesteuerte Messtechnik GmbH, коме припадају захтевани модули, а које је исти произвео сходно потребама интегралног система DIA TECH CORE. Како се DIA TECH CORE систем не производи серијски, већ је специфичан за сваки тип генератора, дате су серијске ознаке којим је произвођач означио модуле, као и детаљан технички опис самих модула.

Наручилац прилаже:

1. Фабрички број DIA TECH CORE система (из годе наведеног јасно зашто не постоји серијски): DO-94-66-46-B1-51;
2. Серијски број ADwin-Pro контролера којем модули припадају: C81D50; Rev. B5;

уз следећу напомену: Због специфичности апликације, Наручилац је у Конкурсној документацији дао детаљне техничке захтеве за предметне модуле, па ће евентуална грешка у испоруци, која настане наручивањем само на основу серијског броја система или контролера којем модули припадају, падати искључиво на рачун Испоручиоца.

У Бајиној Башти,
11.02.2019. године

Комисија за ЈН/2100/0137/2018

