

Број 6.05.6-Е.02.01.-31027/ 6 -2019
Бајина Башта, 11.02.2019. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2100/0312/2018 – „Израда пројекта ревитализације ППЗ трансформатора у ХЕ Бајина Башта“**, на захтев заинтересованог лица, даје

ОДГОВОР број 1

на питања постављена у вези Конкурсне документације за **ЈН/2100/0312/2018 – „Израда пројекта ревитализације ППЗ трансформатора у ХЕ Бајина Башта“**.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је, у писаном облику, поставило питања Наручиоцу, а Наручилац у року од три дана од дана пријема питања даје следеће одговоре:

ПИТАЊА:

У складу са чланом 63. став 2 Закона о јавним набавкама указујемо ван на уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији:

1. **Питање бр.1:** Као један од обавезних услова тражи се дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, односно Решење МУП Републике Србије за обављање послова пројектовања посебних система и мера од пожара, међутим није прецизирано које решење.
Техничким задатком је предвиђено да се уради главни пројекат система за гашење пожара и главни пројекат система за дојаву пожара. Да ли то значи да понуђач мора да поседује Решење МУП Републике Србије за обављање послова пројектовања стабилних система за гашење пожара као и решење за обављање послова пројектовања ставилних система за дојаву пожара.?
2. **Питање бр.2:** Како се техничком задатком предвиђа замена комплетног постојећег ППЗ система, а такви радови утичу на мере заштите од пожара, да ли је потребно, у складу са чланом 31. Закона о заштити од пожара, да се изради и Главни пројекат заштите од пожара, односно да ли понуђач треба да поседује и Решење (Овлашћење) МУП РС за израду Главног пројекта заштите од пожара?
3. **Питање бр.3:** Обзиром да је предмет јавне набавке израда пројекта ревитализације којим се предвиђа замена постојећег комплетног система ППЗ сматрамо да понуђач треба да буде компетентан да утврди да ли је и колико постојећи систем исправан или не, па је с тога неопходно да исти поседује Решење (Овлашћење) МУО Републике Србије за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара распршеном водом као и Решење (Овлашћење) МУП Републике Србије за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара.

Молим вас да измените конкурсну документацију и као обавезан услов захтевате да понуђач поседује, поред осталих, и Решење (Овлашћење) МУП Републике Србије за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара распршеном водом као и Решење (Овлашћење) МУП Републике Србије за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара.

4. **Питање бр.4:** Предмет јавне набавке је израда пројекта ревитализације система за аутоматско гашење трансформатора водом у хидроелектрани. Природа овог посла је комплексна и тражи огромно искуство, с обзиром на значај постројења.
Да ли је грешком изостављен захтев за референцама из предметне области?

Молим вас да измените конкурсну документацију и као обавезан услов захтевате да понуђач поседује одговарајуће референце које се односе на пројектовање реконструкције односно реконструкцију система за аутоматску дојаву и гашење пожара водом, трансформатора у оквиру термо и хидро електране.

ОДГОВОРИ:

Одговор на питање број 1:

Да, Понуђач мора да поседује Решење МУП Републике Србије за обављање послова пројектовања стабилних система за гашење пожара као и решење за обављање послова пројектовања стабилних система за дојаву пожара.

Одговор на питање број 2:

Не, није потребно да се изради Главни пројекат заштите од пожара, Понуђач не треба да поседује Решење (Овлашћење) МУП РС за израду Главног пројекта заштите од пожара.

Одговор на питање број 3:

Не, није неопходно да Понуђач поседује Решење (Овлашћење) МУП Републике Србије за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара распршеном водом као ни Решење (Овлашћење) МУП Републике Србије за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара.

Одговор на питање број 4:

Не, Конкурсном документацијом нису захтеване референце из предметне области.

У Бајиној Башти,
11.02.2019. године

