

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број 6.05.6-Е.02.01.-465726/19-2018
Бајина Башта, 21.11.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број: **ЈН/2100/0086/2018 – „Набавка специјалних - наменских вентила и пресостата на нивоу Огранка ДЛХЕ”**, на захтев заинтересованог лица, даје

ОДГОВОР број 2

на питање постављено у вези Конкурсне документације за **ЈН/2100/0086/2018 – „Набавка специјалних - наменских вентила и пресостата на нивоу Огранка ДЛХЕ”**.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је, у писаном облику, поставило питање Наручиоцу, а Наручилац у року од три дана од дана пријема питања даје следећи одговор:

ПИТАЊЕ:

Молимо да нам појасните следеће:

Позиција 4

Да ли је потребно уз вентил нудити и шпулну.

Ако се нуди и шпулна потребно је дефинисати управљачки напон т.ј. да ли је напон шпулне 230 VAC/50 Hz, 8W или 24 VDC, 9W.

ОДГОВОР:

Потребно је понудити и шпулну уз вентил.

Управљачки напон је 220-230V 50Hz, 8W.

У Бајиној Башти,
21.11.2018. године

