

6.05.6-Е.02.01.-427027/25-2018

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД  
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта  
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број 6.05.6-Е.02.01.-427027/25 - 2018  
Бајина Башта, 08.10.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2100/0104/2018 – „Набавка електро опреме и потрошног електро материјала за потребе ремонта у Огранку ДЛХЕ“**, на захтев заинтересованог лица, даје

### ОДГОВОР број 2

на питање постављено у вези Конкурсне документације за **ЈН/2100/0104/2018 – „Набавка електро опреме и потрошног електро материјала за потребе ремонта у Огранку ДЛХЕ“**.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је, у писаном облику, поставило питање Наручиоцу, а Наручилац у року од три дана од дана пријема питање даје следећи одговор:

#### ПИТАЊЕ:

Табела 1.1 - Ставке под редним бројевима 12, 13 и 14 Шмиргл папир за графит, за шта се конкретно користи? Јер у разговору са нашим добављачима ове врсте производа, нисмо утврдили о којој врсти брусног папира се ради.

- Ставке 96, 97, 98 и 99 Прекидачи,

Да ли се овде мисли на гребенасте прекидаче? Ако се мисли на њих, да ли су у питању једнополни или трополни? Ако нису у питању гребенасти прекидачи, за шта се користе ти прекидачи?

#### ОДГОВОР:

Табела 1.1

- Ставке под редним бројевима 12, 13 и 14

Шмиргл папир

Овај папир ми користимо за обликовање графитних четкица од генератора па до најмањих електричних моторних уређаја који поседују четкице

Битно је да буду испуњене следеће карактеристике:

- Гранулација која је захтевана
- Подлога да буде папир
- Захтеване димензије (или веће)

- Ставке под редним бројевима 96, 97, 98 и 99

Мисли се на гребенасте прекидаче, захтеваних карактеристика, уградне, једнополне, а трополни су специфицирани у табели под другим ставкама.

У Бајиној Башти,  
08.10.2018. године

