

6.05.6-Е-П.02.01-476284/19-2018

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта

Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број 6.05.6-Е.02.01-476284/19-2018

Бајина Башта, 17.12.2018. године

ИНТЕРНО
1

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број ЈН/2100/0264/2018 – „Санација крова машинске зграде ХЕ ББ - Замена асфалтног слоја на коти 243 мНВ”, на захтев заинтересованог лица, даје

ОДГОВОР број 2

на питање постављено у вези Конкурсне документације за ЈН/2100/0264/2018 – „Санација крова машинске зграде ХЕ ББ - Замена асфалтног слоја на коти 243 мНВ”.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је, у писаном облику, поставило питање Наручиоцу, а Наручилац у року од три дана од дана пријема питања даје следећи одговор:

ПИТАЊЕ:

молимо Вас да нам одговорите на следеће питање које се односи на предмер и предрачун радова

БЕТОНСКИ РАДОВИ под тачком 5.

Колика је дебљина епоксидног двокомпонентног репаратурног малтера?

ОДГОВОР:

Изменом конкурсне документације дефинисана је дебљина репаратурног малтера 1,0см и коригована је површина која се санира на 100м²

У складу са датим одговором извршена је Измена Конкурсне документације, која је објављена на Порталу УЈН данас, 17.12.2018. године.

У Бајиној Башти,
17.12.2018. године

