

6.05.6-Е.02.01.-453623/17-2018

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број 6.05.6-Е.02.01.-453623/17-2018
Бајина Башта, 19.10.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2100/0310/2018** – „Набавка релеа протока расхладне воде лежишта и заптивача вратила агрегата РХЕ”, на захтев заинтересованог лица, даје

ОДГОВОР број 2

на питање постављено у вези Конкурсне документације за **ЈН/2100/0310/2018** – „Набавка релеа протока расхладне воде лежишта и заптивача вратила агрегата РХЕ“.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је, у писаном облику, поставило питање Наручиоцу, а Наручилац у року од три дана од дана пријема питања даје следећи одговор:

ПИТАЊЕ:

Имам питање у вези са позицијом 6.

Траже се уређаји типа ELETТА А5-FA65, међутим пошто се они више не производе да ли је прихватљиво понудити замену D-серије ELETТА D5-FA65 ?

Спецификације су исте.

ОДГОВОР:

Уколико су спецификације-карактеристике исте или боље, као што је већ наведено у конкурсној документацији, прихватљиво је понудити уређај типа ELETТА D5-FA65 уместо ELETТА А5-FA65.

У Бајиној Башти,
19.10.2018. године

