

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број 6.05.6-Е.02.01.-31027/6-2019
Бајина Башта, 18.02.2019. године

ИНТЕРНО
1

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број ЈН/2100/0312/2018 – „Израда пројекта ревитализације ППЗ трансформатора у ХЕ Бајина Башта“, на захтев заинтересованог лица, даје

ОДГОВОР број 2

на питања постављена у вези Конкурсне документације за ЈН/2100/0312/2018 – „Израда пројекта ревитализације ППЗ трансформатора у ХЕ Бајина Башта“.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је, у писаном облику, поставило питања Наручиоцу, а Наручилац у року од три дана од дана пријема питања даје следеће одговоре:

ПИТАЊА:

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, достављамо вам Захтев за додатним појашњењем и Захтев за измену конкурсне документације и отклањање уочених неправилности

Питање бр.1:

Техничким задатком предвиђена је стабилна инсталација за гашење пожара – аутоматски спринклер систем по стандарду SRPS EN 12845:2015. На основу стручне процене одговорних пројектаната за пројектовање система за гашење, сматрамо да је у овом случају адекватније пројектовати инсталацију за гашење пожара чије је средство за гашење вода – систем потапања у складу са стандардом SRPS EN 14816:2012. Молим вас за одговор да ли се пројектује систем за гашење по стандарду SRPS EN 12845:2015 или SRPS EN 14816:2012?

Питање бр.2:

На који начин ће се вршити активирање стабилне инсталације за гашење пожара – аутоматски спринклер систем по стандарду SRPS EN 12845:2015 наведен у тендерској документацији?

ОДГОВОРИ:

Одговор на питање број 1:

Систем за гашење пожара се пројектује како је наведено и захтевано у Конкурсној документацији за предметну јавну набавку.

Одговор на питање број 2:

Начин активирања стабилне инсталације за гашење пожара - аутоматски спринклер систем треба да дефинише пројектант у приликом израде пројекта.

У Бајиној Башти,
18.02.2019. године



Комисија за ЈН/2100/0312/2018

aguti Herag