

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЊЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД  
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта  
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број 6.05.6-Е.02.01.-427027/24 - 2018  
Бајина Башта, 08.10.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број ЈН/2100/0104/2018 – „Набавка електро опреме и потрошног електро материјала за потребе ремонта у Огранку ДЛХЕ“, на захтев заинтересованог лица, даје

### ОДГОВОР број 3

на питања постављена у вези Конкурсне документације за ЈН/2100/0104/2018 – „Набавка електро опреме и потрошног електро материјала за потребе ремонта у Огранку ДЛХЕ“.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је, у писаном облику, поставило питања Наручиоцу, а Наручилац у року од три дана од дана пријема питање даје следеће одговоре:

#### ПИТАЊЕ 1:

Наручилац у конкурсној документацији Табела 1.2-спецификација за Лимске ХЕ на позицији 74 - 76 наводи „Пригушница за флуо цеви снаге од 18-58W“

Да ли су у питању магнетне или електронске пригушнице, јер се разликују и у цени и по квалитету.

Молимо наручиоца да појасни тражено.

#### ПИТАЊЕ 2:

Наручилац у конкурсној документацији Табела 1.3-спецификација за ХЕ Зворник на позицији Од 22-27 наводи „УКО-УТО утичнице на зид“

Нејасно је у којој IP заштити је потребно да буду исте (IP 44 или IP 67)

Молимо наручиоца за појашњење

#### ПИТАЊЕ 3:

Наручилац у конкурсној документацији Табела 1.4-спецификација за ХЕ Електроморава на позицији бр 40 наводи „Сијалица 220v , E14 са ужареним влакном за рерну“

Молимо Вас да наведете снагу за тражену сијалицу (25 W или 40W)

#### ПИТАЊЕ 4:

Наручилац у конкурсној документацији Табела 1.4-спецификација за ХЕ Електроморава на позицији бр 43 наводи "Led Panel 48 W , 600x600, 4000K надградни „

Да ли је могуће понудити панел мање снаге (45W ), а веће луменаже јер сви водећи произвођачи Led опреме због енергетске ефикасности смањују снагу артикала а појачавају луменажу.

Молимо Вас за појашњење.

**ПИТАЊЕ 5:**

Наручилац у конкурсnoj документациjи Табела 1.4-спецификациjа за XE Електроморава на позициjи бр. 33 наводи „Сијалица натријумова 100W типа TC100W Tungsram или одговарајуће“

Молимо Вас да наведете које је грло у питању.

**ОДГОВОРИ:****ОДГОВОР 1:**

Потребно је понудити магнетне пригушнице.

**ОДГОВОР 2:**

Наручилац ће прихватити IP заштиту IP44.

**ОДГОВОР 3:**

Снага тражене сијалице треба бити 40W.

**ОДГОВОР 4:**

Прихватљив је и панел мање снаге (45W), а веће луменаже.

**ОДГОВОР 5:**

У питању је грло E40.

У Бајиној Башти,  
08.10.2018. године

