

SJW

6.05.6-E.02.01.-453623/19-2018

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЊЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број 6.05.6-Е.02.01.-453623/19 -2018
Бајина Башта, 09.11.2018. године

ИНТЕРНО
1

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број ЈН/2100/0310/2018 – „Набавка релеа протока расхладне воде лежишта и заптивача вратила агрегата РХЕ”, на захтев заинтересованог лица, даје

ОДГОВОР број 3

на питања постављена у вези Конкурсне документације за ЈН/2100/0310/2018 – „Набавка релеа протока расхладне воде лежишта и заптивача вратила агрегата РХЕ“.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је, у писаном облику, поставило питања Наручиоцу, а Наручилац у року од три дана од дана пријема питања даје следеће одговоре:

ПИТАЊА:

Питање 1:

Замолила бих Вас за одговор на следеће питање везано за позицију 6.

Од произвођача смо добили понуду и одговор да се захтевана позиција Аналогни монитор протока "ELETTA A5-FA65" више не производи.

Као препоручену замену понудили су нам тип D5-FA65.

Ово је њихов одговор који смо добили :

Серија А је ван производње и замењена је серијом D. Прилажем технички лист. Одељак цеви је исти као и управљачка јединица која се разликује.

Замолила бих Вас да погледате да ли Вам нова серија одговара .

Питање 2:

Такође нас занима да ли и у овом случају треба да доставимо каталог потписан и оверен од стране произвођача како је захтевано у обавезним условима ?

ОДГОВОРИ:

Одговор 1:

Уколико су спецификације-карактеристике исте или боље, као што је већ наведено у конкурсној документацији, прихватљиво је понудити уређај типа ELETТА D5-FA65 уместо ELETТА A5-FA65.

Одговор 2:

Испуњеност обавезних и додатних услова се мора доказати на начин описан у Конкурсној документацији. У Прилогу је део **4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА** из Конкурсне документације који детаљније објашњава испуњеност захтеваних услова.

4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА	
<u>Технички капацитет</u>	
<u>Услов:</u>	
5.	<p>Да понуђена добра, <u>уколико се нуде одговарајућа</u>, из Обрасца број 2. - Образац структуре цене, где пише "или одговарајуће", испуњавају у потпуности све захтеване/тражене или боље техничке карактеристике <u>траженог добра</u> .</p> <p><u>Доказ:</u></p> <p>Само у случају када Понуђач не нуди захтевана добра већ одговарајућа добра мора, уз Понуду, доставити оригинални каталошки проспектни материјал или копије из каталога/проспеката оверене од стране Понуђача.</p>

Понуђачи приликом подношења понуде морају испунити обавезне услове захтеване у Конкурсној документацији од стране Наручиоца, **у противном понуда ће се сматрати неприхватљива.**

У Бајиној Башти,
09.11.2018. године

