

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
 ОГРНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта
 Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број 6.05.6-Е.02.01.-366510/21-2018
 Бајина Башта, 10.09.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2100/0325/2018** – „Радови на уређењу десне обале реке Дрине”, на захтев заинтересованог лица, даје

ОДГОВОР број 4

на питања постављена у вези Конкурсне документације за **ЈН/2100/0325/2018** – „Радови на уређењу десне обале реке Дрине“.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је, у писаном облику, поставило питања Наручиоцу, а Наручилац у року од три дана од дана пријема питања даје следеће одговоре:

ПИТАЊА:

ПИТАЊЕ 1

Позиције ГАБИОНСИ КОШЕВИ 3.2 на локацији 1 и позиције ГАБИОНСКИ КОШЕВИ 3.2, 3.3, 3.4 на локацији 2 су дате у различитим јединицама мере и по ком, м2 и м3.

Питање: Да ли би те све позиције требало да буду у истим јединицама мере, нпр. м2?

ПИТАЊЕ 2

У позицији ГАБИОНСКИ КОШЕВИ 3.4 на локацији 2, габиони су дати димензија 1500*1000*50цм, другим речима 15*10*0,5м.

Питање: Да ли је дошло до грешке у јединици дужине?

ОДГОВОРИ:

Одговор 1: Јединице мере остају као у предмору. Мера м2 подразумева обрачун по квадратном метру хоризонталне пројекције габионског коша.

Одговор 2: Дошло је до грешке у јединици дужине, потребно је да стоји 150x100x50цм. То су стандардне димензије произвођача кошева. Обрачун остаје по м2.

С обзиром да јединица мере остаје непромењена неће се вршити измена Конкурсне документације, јер је ово питање, односно одговор, саставни део Конкурсне документације.

У Бајиној Башти,
 10.09.2018. године

