

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта
 Улица: Трг Душана Јерковића број 1

ИНТЕРНО

1

Број 6.05.6-Е.02.01.-427027/41 - 2018,
 Бајина Башта, 05.11.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2100/0104/2018** – „Набавка електро опреме и потрошног електро материјала за потребе ремонта у Огранку ДЛХЕ“, на захтев заинтересованог лица, даје

ОДГОВОР број 7

на питања постављена у вези Конкурсне документације за **ЈН/2100/0104/2018** – „Набавка електро опреме и потрошног електро материјала за потребе ремонта у Огранку ДЛХЕ“.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је, у писаном облику, поставило питања Наручиоцу, а Наручилац у року од три дана од дана пријема питање даје следеће одговоре:

ПИТАЊА:

ПИТАЊЕ 1

Наручилац у конкурсној документацији у Табели 1.1 на позицији бр 358 наводи“ Трофазни мотор

Тип : 2.ZK 100 Ld4

Снага : 3kW

Број обртаја: 1410 o/min

Cos φ=0,80;

I_n= 7,1A Произвођач „Sever“ Суботица или одговарајући мотор”

Молимо Вас да нам појасните који је облик уградње за тражени електромотор (да ли је у питању Д3, Д5, Д14 или неки други облик уградње), како би Вам дали адекватну понуду

ПИТАЊЕ 2

Наручилац у конкурсној документацији у Табели 1.1 на позицији бр 165 наводи“

Аналогни тајмер 230V, 50Hz; са бар једним СО ;контактом или одговарајућим

Да ли Вам је потребан тајмер за монтажу на ДИН шину , на постоље релеја или на шуко утичницу.

ОДГОВОРИ:

ОДГОВОР 1

Начин уградње мотора је „Б3“.

ОДГОВОР 2

Начин монтаже је на „ДИН шину“.

У Бајиној Башти,
 05.11.2018. године

