

	Одлука о додели Уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	1/3

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта

Улица: Трг Душана Јерковића број 1

31250 Бајина Башта

ХЕ „Бајина Башта“ – Бајина Башта

Број: 6.05.6 – Е.02.01.-78366/ 53-18

Бајина Башта: 21-06-2018

(датум)

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/2015), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишћен текст), члана 37. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01. 3020/3-15 од 01.10.2015. године), и Правилника о изменама правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01. 198183/1-17 од 19.04.2017. године), на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број 6.05.6–Е.02.01.-78366/_____ од _____, 2018. године), в.д. директора ЈП ЕПС Милорад Грчић, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА број ЈН/2100/0193/2017

„Набавка новог трансформатора за агрегат Х1 у ХЕ Бајина Башта“


Уговор о јавној набавци број ЈН/2100/0193/2017 „Набавка новог трансформатора за агрегат Х1 у ХЕ Бајина Башта“, додељује се групи Понуђача из Заједничке понуде: „Siemens“ d.o.o. Beograd (носилац посла) и „Elektromontaža“ d.o.o. Kraljevo, чија је Понуда евидентирана код Понуђача под бројем TR-2018-02-12-090 од 12.04.2018. године, благовремена, одговарајућа и прихватљива, са укупно понуђеном ценом од **129.502.390,00 динара без ПДВ-а**.

Ова Одлука се објављује на Порталу ЈН РС у року од три дана од дана доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

- Предмет јавне набавке су **ДОБРА – "Набавка новог трансформатора за агрегат Х1 у ХЕ Бајина Башта"**.
- Процењена вредност јавне набавке износи: **130.000.000,00 динара без ПДВ-а**.
- Основни подаци о Понуђачима:

Ред. број	Назив	Адреса
1.	Заједничка понуда: „Siemens“ d.o.o. Beograd и „Elektromontaža“ d.o.o. Kraljevo	ул. Омладинскох бригада број 90в 11070 Нови Београд ул. Аеродромска број 7 36000 Краљево
2.	Заједничка понуда: „ГАТ“ ДОО Нови Сад и „Kolektor ETRA“ d.o.o. Ljubljana	Булевар Ослобођења број 30а 21000 Нови Сад Шландрова улица број 10 1231 Љубљана-Чрнуче, Словенија

	Одлука о додели Уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	2/3

4. Понуда која је одбијена, разлози за њено одбијање и понуђена цена те понуде:

Редни број (из тачке „основни подаци о понуђачима“)	Разлози за одбијање понуде	Понуђена цена и понуде
<p>2.</p> <p>Заједничка понуда: „ГАТ“ ДОО Нови Сад и „Kolektor ETRA“ d.o.o. Ljubljana</p>	<p>Понуда је неодговарајућа из следећих разлога:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Конкурсном документацијом под тачком 5. Критеријум за доделу уговора – подтачка 5.1.3. Вредновање по критеријуму Сертификати типских испитивања на кратак спој, приложен је један атест, али код достављеног типског атеста није одговарајућа ни минимално захтевана снага испитаног трансформатора, нити је напоски ниво захтеваних 220-245 kV; што је најбитније - приложени типски сертификат је из октобра 2011. године, па је неприхватљив и по захтеву из КД и старији је од дозвољених 5 година као доказ за добра и услуге у складу са чланом 77. ЗЈН. <p>Како понуђач и произвођач немају валидан сертификат о типском испитивању на кратак спој (што је горе детаљно објашњено), као доказ за способност подношења термичких и динамичких ефеката кратког споја, морали су бити достављени одговарајући прорачуни као доказ за захтевани Технички капацитет из Додатног услова под бројем 1, за исти.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Није приложен валидан и важећи сертификат о калибрацији опреме за мерење температура у фабричкој лабораторији, који је обавезно захтеван као доказ Техничког капацитета у Додатним условима под бројем 4. 	<p>95.040.000,00 динара без ПДВ-а.</p>

5. Понуда Понуђача, која није одбијена а евидентирана је у тачки „основни подаци о понуђачима“ под редним бројем 1. је благовремена, Наручилац је није одбио због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава, нити условљава права Наручиоца или обавезе Понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке, па се као таква оцењује прихватљивом.

6. Критеријум за доделу уговора одређен у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији је **Економски најповољнија понуда заснива се на следећим утврђеним елементима критеријумима, којима је одређен релативни значај (пондер), тако да максимални збир пондера износи 100 (сто), и то:**

Цена	75 пондера
Техничке карактеристике	10 пондера
Сертификати типских испитивања на кратак спој	5 пондера
Рок испоруке	5 пондера
Гарантни рок	5 пондера

	Одлука о додели Уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	3/3

7. С обзиром да је прибављена само једна прихватљива и одговарајућа понуда, те да, у складу са чланом 107. став 2. ЗЈН, нема услова за рангирање понуде применом критеријума за доделу уговора одређеног у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији, Комисија је предложила Наручиоцу да, у складу са чланом 107. став 3. ЗЈН, донесе одлуку о додели уговора групи Понуђача из Заједничке понуде: „Siemens“ d.o.o. Beograd (носилац посла) и „Elektromontaža“ d.o.o. Kraljevo, чија је понуда оцењена као благовремена, одговарајућа и прихватљива, за **Набавку новог трансформатора за агрегат X1 у ХЕ Бајина Башта**, са укупно понуђеном ценом од **129.502.390,00 динара без ПДВ-а**.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука:

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама Захтев за заштиту права може се поднети у року од десет дана од дана објављивања ове Одлуке на Порталу Јавних набавки.



в.д. директора
ЈП ЕПС

Милорад Грчић

Доставити:

- Служби електро одржавања - Покретачу и
- Служби за Јавне набавке.