

14.02.2019. год.

БЕОГРАД, Балканска 13

Наручилац	Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13 Огранак „Дринско – Лимске хидроелектране“ Бајина Башта Улица: Трг Душана Јерковића број 1
Адреса	ХЕ „Електроморава“ Господар Јованова 24
Место	32000 Чачак

Предмет: Питања и одговори у вези конкурсне документације за јавну набавку добара, број ЈН/2100/0101/2018 - Набавка резервних делова за РП 35kV за потребе ремонта у ХЕ „Електроморава“

Заинтересована лица су, путем е-mail поште, дана 12.02.2019. године у 09:52 и 10:22 часова и 13.02.2019. године у 14:18 часова, упутила питања у вези конкурсне документације за јавну набавку број ЈН/2100/0101/2018 - Набавка резервних делова за РП 35kV за потребе ремонта у ХЕ „Електроморава“

ПИТАЊЕ 1:

- Зашто се разликују количине у техничкој спецификацији и структури цене. Које количине је потребно понудити.
- У конкурсној документацији у делу 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, 3.1 Врста и количина добара, СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА И ЗАХТЕВАНИХ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ДОБАРА су за позиције 2 и 3 дефинисане количине које су различите у односу на количине дефинисане у ОБРАСЦУ СТРУКТУРЕ ЦЕНА.

Питање оба заинтересована лица се односе на исту позицију у конкурсној документацији.

ПИТАЊЕ 2:

У конкурсној документацији под редним бројем 4 тражили сте "Visokonaponski osigurač za naponski merni transformator sledećih karakteristika
tip FT 36

NAZIVNI NAPON 36kV

NAZIVNA STRUJA 2A

DIMENZIJE fi 38x400"

Kako nijedan renomirani proizvođač ne proizvodi traženi osigurač u toj dimenziji molim Vas nam odgovorite da li je možda došlo do greške i da tražena dimenzija nije možda 56x537mm.

ОДГОВОР 1:

Грешка је у количини добара у образцу структуре цене. Исправна и важећа количина је:

Редни број 2 – комада 6

Редни број 3 – комада 15

ОДГОВОР 2:

Грешка је у димензији осигурача. Високонапонски топљиви уметак осигурача мора бити следећих димензија тела: $\phi = 62 \text{ mm}$, $L = 330 \text{ mm}$, са припадајућим прикључним вијком.

Због измене конкурсне документације, продужава се рок за достављање понуда и **нови рок је 25.02.2019. године до 10:00 часова.**

Отварање понуда је **25.02.2019. године у 10:15 часова.**

Сви остали елементи из конкурсне документације остају непромењени.

Комисија за ЈН/2100/0101/2018

Рјобаш
.....

