

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације за ЈН/2100/0328/2018 - "Израда пројекта и замена ВН опреме ХЕ "Потпећ", "Кокин Брод" и "Увац", на питање које је поставио потенцијални Понуђач.

На постављена питања од стране једног од потенцијалних Понуђача чији текст у оригиналу је наведен у наставку.

Поштовани,

Молимо вас да извршите следеће измене и допуне КД а у вези захтеваног пословног капацитета тј, Референци.

1. На страни 58,59 КД под пословним капацитетом захтевано је да понуђач достави потврде корисника за добра која је испоручивао тј. за растављаче и мерне трансформаторе. Међутим, у обрасцу Потврда референтног купца образац број 7а и 7б наведено је следеће „ ова потврда се издаје Произвођачу“. Молимо вас да измените поменуте обрасце тако сто ће уместо Произвођачу писати Понуђачу.
2. Молимо вас да извршите допуну образаца 6а, 7а и и то у делу напонског нивоа, тј да у складу са вашим појашњењима од дана 05.02.2019. у којима сте одговорили да могу бити и већег напонског нивоа .
3. Такође , у обрасцима 7а и 7б треба извршити измену и то што ће уместо ГОДИНА НАБАВКЕ писати ГОДИНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ, такође у складу са вашим појашњењима од 05.02.2019.
4. Даље, на обрасцима 6а и 6б треба извршити измену како у наслову обрасца тако и у тексту изнад саме табеле и то тако што уместо Произвођач треба да стоји Понуђач.
5. На обрасцу 7б у тексту након Потврђујемо да смо у периоду додати (у претходне 3 године) до дана објављивања.

Одговор Наручиоца на тражено појашњење је следећи:

Питање бр.1

Не усваја се примедба потенцијалног учесника у поступку јавне набавке тако да текст на страни 99 од 131 и 100 од 131 Конкурсне документације Образац број 7а и Образац број 7б (први пасус испод табеле) из Конкурсне документације

„Ова потврда се издаје Произвођачу _____ из _____,
ради учешћа у поступку јавне набавке број: ЈН/2100/0328/2018 - "Израда пројекта и замена ВН опреме ХЕ "Потпећ", "Кокин Брод" и "Увац", Наручиоца ЈП "ЕПС" Београд, Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта - "Лимске ХЕ" Нова Варош.“

остаје како је и објављено на Порталу јавних набавки 24.01.2019.године.

У додатним условима на страни 58 и 59 од 131 Конкурсне документације, у делу који се односи на растављаче и мерне трансформаторе, наведено је да Произвођач чији се производи нуде мора у задње три године имати испоручених најмање 20 тражених добара да би референца била исправна.

Дакле у горњем издвојеном тексту место где се помиње Произвођач попуњава се именом Произвођача опреме и местом одакле је а референтни купци потврђују валидност својим потписима. То значи да је могуће доставити не само личне референце датог произвођача добара већ и другог правног лица које је испоручивало добра тог произвођача у траженом периоду. Дакле траже се произвођачке референце, не опште већ потврђене потписима референтних купаца.

Питање бр.2

Усваја се примедба потенцијалног учесника у поступку јавне набавке тако да на страни 96 од 131 и Конкурсне документације Образац број 6а уместо текста,

„У претходне 3 (три) године до дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, Произвођач _____ је испоручио растављаче напонског нивоа 110 kV, карактеристика захтеваних Конкурсном документацијом, за следеће купце.“

треба да стоји текст следеће садржине,

У претходне 3 (три) године до дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, Произвођач _____ је испоручио растављаче напонског нивоа 110 kV и вишег, карактеристика захтеваних Конкурсном документацијом, за следеће купце

и уместо дела текста на страни 99 од 131 и Конкурсне документације Образац број 7а

„Потврђујемо да смо, у претходне 3 (три) године до дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, за наше потребе реализовали уговоре за набавку **растављача, напонског нивоа 110 kV**, карактеристика захтеваних Конкурсном документацијом, према доњем табеларном прегледу“

треба да стоји текст следеће садржине,

„Потврђујемо да смо, у претходне 3 (три) године до дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, за наше потребе реализовали уговоре за набавку **растављача, напонског нивоа 110 kV и вишег**, карактеристика захтеваних Конкурсном документацијом, према доњем табеларном прегледу.“

Питање бр.3

На ово питање је Наручилац одговорио 05.02.2019.године и одговор се налази на Порталу јавних набавки.

Питање бр.4

Не усваја се примедба потенцијалног учесника у поступку јавне набавке у складу са одговором на прво питање.

Питање бр.5

Усваја се примедба потенцијалног учесника у поступку јавне набавке тако да у обрасцу 7б на страни 100 од 131 Конкурсне документације уместо текста,

„Потврђујемо да смо, у периоду до дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, за наше потребе реализовали уговоре за набавку **мерних трансформатора, напонског нивоа 110 kV и вишег**, према доњем табеларном прегледу.“

треба да стоји текст следеће садржине

„Потврђујемо да смо, у периоду од претходне 3 (три) године до дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, за наше потребе реализовали уговоре за набавку **мерних трансформатора, напонског нивоа 110 kV и вишег**, према доњем табеларном прегледу.“

У Новој Вароши
20.02.2019.

Комисија за ЈН/2100/0328/2018

