

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације за ЈН/2100/0328/2018 - "Израда пројекта и замена ВН опреме ХЕ "Потпећ", "Кокин Брод" и "Увац", на питање које је поставио потенцијални Понуђач.

На постављена питања од стране једног од потенцијалних Понуђача чији текст у оригиналу је наведен у наставку.

Поштовани,

Молимо Вас за следећа појашњења за ЈН/2100/0328/2018:

Питање бр.1

На странама 33 и 37 од 131 конкурсне документације, под ставком 3.1.4.10, наведено је следеће: Укупна тежина, М (група од 3 пола). Двуполни сабирнички и далеководни растављачи имају групу од 2 пола. Молимо за измену документације, како би била исправна.

Питање бр.2

За индуктивне напонске и струјне трансформаторе наведено је да је потребно доставити уз понуду комплетно уверење о одобрењу тима издато од Дирекције за мере и драгоцене материјале. Такође је наведено да Понуђачи који немају ово одобрење, њихова понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

Предлажемо да уместо наведених делова, наведе следећи текст: "Мерни трансформатори се испоручују оверени и жигосани од стране Дирекције за мере и драгоцене метале или одговарајуће акредитоване организације из доставу "Уверења од оверавању".

Наведена корекција текста је у сагласности са "Правилником о врстама мерила за које је обавезно оверавање И временским интервалима њиховог периодичног оверавања" (СЛ. Гласник РС 49/2010 И 110/2013) и другим метролошким прописима.

Питање бр.3

У конкурсној документацији за предметну јавну набавку наведено је да мерни трансформатори треба да буду израђени и испитани према стандарду IEC 61869-2 И IEC 61869-3. Наведена типска испитивања отпорности на сеизмичка напрезања, отпорности горњег кућишта на надпритисак и експлозију не припадају овом стандарду, већ припадају старим стандардима.

Да ли је Наручиоцу прихватљиво да ова три наведена теста који не припадају траженом IEC 61869-2 И IEC 61869-3 стандарду буду старија од 10 година?

Питање бр.4

Под ставком 4.2 - Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке, услов 6 је наведено да понуђач располаже неопходним пословник капацитету ако:

Је, у предходне три године од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, Произвођач чије производе нуди испоручио, најмање двадесет растављача напонског нивоа 110kV, карактеристика захтеваних Конкурсном документацијом

Је, у предходне три године од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, Произвођач чије производе нуди испоручио, најмање двадесет мерних трансформатора напонског нивоа 110kV, карактеристика захтеваних Конкурсном документацијом

Да ли је наручиоцу прихватљиво да се као референца квалитета буду мерни трансформатори и растављачичи који су 110kV и већег напонског нивоа?

Питање бр. 5

На странама 99 и 100 од 131 Конкурсне документације, Обрасци 7а и 7б, предлажемо измену наведене колоне „Година набавке“, да уместо наведеног текста стоји: „Година реализације“.

Сматрамо да је наручиоцу у интересу да зна када је уговор реализован.

Одговор Наручиоца је следећи:

Питање бр.1

Усваја се примедба потенцијалног Понуђача, тако да у табели X. Табела техничких података – Сабирнички двополни растављач 123 kV страна 33/131 Конкурсне документације и табели XI. Табела техничких података – Далеководни двополни растављач 123 kV страна 37/131 Конкурсне документације уместо

„ – укупна тежина, М (група од 3 пола)“

треба да стоји текст следеће садржине,

„ – укупна тежина, М (група од 2 пола)“

Питање бр.2

Усваја се примедба потенцијалног понуђача. Уместо дела текста на страни 40/131 и 44/131 Конкурсне документације, цитирам

„ Комплетно (не само прву страну!) уверење о одобрењу типа издато од Дирекције за мере и драгоцене метале Републике Србије приложити уз понуду. **Понуђачима који немају ово одобрење понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.**“

треба да стоји текст следеће садржине,

“Мерни трансформатори се испоручују оверени и жигосани од стране Дирекције за мере и драгоцене метале или одговарајуће акредитоване организације уз доставу Уверења о оверавању“.

Наведена корекција је у сагласности са „Правилником о врстама мерила за које је обавезно оверавање и временским интервалима њиховог периодичног оверавања“ (SL. Glasnik RS 49/2010 I 110/2013) и другим метролошким прописима.

То истовремено значи да у табелама техничких података бр. V и бр. VI ставка 6.2. се не попуњава тј. тражена копија уверења се не доставља од стране Понуђача.

Питање бр.3

Наручилац прихвата да испитивање отпорности на сеизмичка напрезања, отпорности горњег кућишта на надпритисак и експлозију буду старија од 10 година али морају бити достављена уз понуду.

Питање бр.4

Прихвата се сугестија потенцијалног понуђача па уместо делова текста

- је, у претходне **3** (три) године до дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, Произвођач чије производе нуди испоручио, најмање **20** (двадесет) растављача напонског нивоа 110 kV, карактеристика захтеваних Конкурсном документацијом
- је, у претходне **3** (три) године до дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, Произвођач чије производе нуди испоручио, најмање **20** (двадесет) мерних трансформатора напонског нивоа 123 kV, карактеристика захтеваних Конкурсном документацијом

треба да стоји текст следеће садржине

- је, у претходне **3** (три) године до дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, Произвођач чије производе нуди испоручио, најмање **20** (двадесет) растављача напонског нивоа 110 kV и вишег, карактеристика захтеваних Конкурсном документацијом
- је, у претходне **3** (три) године до дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, Произвођач чије производе нуди испоручио, најмање **20** (двадесет) мерних трансформатора напонског нивоа 123 kV и вишег, карактеристика захтеваних Конкурсном документацијом

Питање бр.5

На постављено питање одговор Наручиоца је да на странама 99 и 100/131 Конкурсне документације у Обрасцима 7а и 7б уместо текста,

„Година набавке“

треба да стоји текст следеће садржине,

„Година набавке / Година реализације“

У Новој Вароши
05.02.2019.



Комисија за ЈН/2100/0328/2018