

**Јавно предузеће Електропривреда Србије**

Београд, Балканска 13

**ОГРНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ“**

Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 1

031/ 590 900

“ЛИМСКЕ ХЕ“

Нова Варош, Трг Војводе Бојовића 4

033/ 61-689



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"



6.07.02.32 - E.02.02 - 44079/18-2019

Број ..... 22

25 FEB 2019

..... год.

БЕОГРАД, Балканска 13

**ПРЕДМЕТ:** Појашњење Конкурсне документације за **ЈН/2100/0371/2018** - "Набавка трансформатора сопствене потрошње у ХЕ "Кокин Брод", на питање које је поставио потенцијални Понуђач.

На постављена питања од стране једног од потенцијалних Понуђача чији је текст у оригиналу наведен у наставку:

Молим Вас да нам појасните захтев за термичку класу изолације F (страна 5 конкурсне документације), а захтеви у опису делова су са материјалима у А изолационој класи (минерално трафо уље итд)

Напомињем Вам да је

С поштовањем,

Одговор Наручиоца је следећи:

Поштована,

Један од најважнијих фактора у конструкцији и погону трансформатора је однос између века трајања изолације и радне температуре трансформатора, изолациони материјал стари под утицајем температуре.

Максимална дозвољена температура за термичку класу изолације F при називном оптерећењу је 155°C.

У Новој Вароши

25.02.2019.

Комисија за ЈН/2100/0371/2018

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"  
БЕОГРАД