

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД

6.08.02.3-П.02.03-444065/11-2018

ОГРНАК "Дринско-Плимске хидроелектране" Бајина Башта

Улица Трг Душана Јерковића број 1

ХЕ „Зворник“

Број: 608.023-Е.02.03-444065/11-2018

Мали Зворник, 29.10.2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2100/0112/2018 - Набавка уља и мазива за потребе ремонта у Огранку ДЛХЕ**, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
број 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

У конкурсној документацији за Набавку уља и мазива за потребе ремонта у Огранку ДЛХЕ број ЈН/2100/0112/2018 у тачки 3.3 Партија 3 – Набавка уља и мазива за потребе ремонта у Огранку ДЛХЕ-ХЕ Зворник, у захтеву 3.3.2.1 на страни 10 од 147, наводи се да техничка документација која се доставља као саставни део понуде мора да обухвата:

Извештај о испитивању у складу са стандардима: DIN 51515/T1 i T2, GEK 28143A, 32568F i 46506D.

Када се нуди оригинално, захтевано - референтно добро Shell Turbo T 46, да ли је за наручиоца прихватљиво, као доказ о оригиналности и испуњењу захтеваних техничких карактеристика, доставити извештај о испитивању уља обављеног у лабораторији произвођача Shell, потписан и печатан од стране произвођача?

ОДГОВОР 1:

Извештај о испитивању уља обављеног у лабораторији произвођача Shell, потписан и печатан од стране произвођача је довољан доказ о оригиналности и испуњењу захтеваних техничких карактеристика.

Комисија за јавну набавку
ЈН/2100/0112/2018

