

6.08.02.2-Е.02.03.-156744/6-2019

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД –
ОГРАНАК „Дринско – Лимске хидроелектране“ Бајина Башта
Улица Трг Душана Јерковића број 1
ХЕ „Зворник“

Број: 6.08.02.2-Е.02.03.-156744/6-2019

Мали Зворник, 15.04.2019

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/2100/0346/2018 – „Реконструкција система сопствене потрошње ХЕ Зворник – Фаза 1: Набавка дизел агрегата 440kVA“, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
број 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Да ли ПЗИ и ПИО, за све врсте радова, могу да буду у једној свесци са називом "Инвестиционо одржавање"?

ОДГОВОР 1:

ПЗИ (Пројекат за извођење и ПИО (Пројекат изведеног објекта) морају садржати све што је захтевано Конкурсном документацијом са јасном поделом на делове које се односе на грађевинске, машинске и електро радове и опрему.

О тачном називу пројекта договориће се Наручилац са изабраним Понуђачем.

ПИТАЊЕ 2:

На цртежу 03/1А прекидач QFD је 630А, а у тексту тендера се помиње 800А. Фабрички прекидач на агрегату који нудимо је такође 630А. Питање је да ли је 630А прихватљиво?

ОДГОВОР 2:

Прекидач од 630А је прихватљив.

ПИТАЊЕ 3:

У табели тачка 3.2.4.9, појављује се мотор од 55KW и 9KW. Какво је упуштање мотора?

ОДГОВОР 3:

Ова два мотора покрећу се преко софт – стартера.

ПИТАЊЕ 4:

Код тестирања агрегата на градилишту, колико оптерећење можете обезбедити?

ОДГОВОР 4:

Тренутно, Наручилац може преко своје опреме да обезбеди испитивање Дизел агрегата до максималног оптерећења која је захтевана Конкурсном документацијом.

Међутим, ако током испитивања опрема Наручиоца не буде расположива, дужност изабраног Понуђача је да обезбеди услове за испитивање Дизел агрегата.

ПИТАЊЕ 5:

Како резервоар за гориво има отворе само са горње стране, изливање горива није могуће. Можемо ли понудити стандардни агрегат са резервоаром 500l, инкорпорираним у шасију агрегата?

ОДГОВОР 5:

Прихвата се захтев Понуђача ако се шасија агрегата понаша као прихватна када за прихват евентуално исцурелог горива и која има најмање 10% већу запремину од резервоара.

ПИТАЊЕ 6:

На страни 78 конкурсне документације се као обавезна садржина понуде, између осталог помиње "изјава понуђача – технички капацитет". Молимо Наручиоца да појасни на коју се изјаву тачно мисли, с обзиром да у конкурсној документацији, у делу обрасци, постоји само изјава за кадровски капацитет?

ОДГОВОР 6:

Доказивање техничког капацитета остварује се помоћу доказа који се налазе у тачки 4.2. Конкурсне документација (Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. закона).

Изјаву Понуђача о техничком капацитету може се написати на меморандуму Понуђача.

Комисија за јавну набавку
ЈН/2100/0346/2018