

6.08.02.2-Е.02.03.-156744/8-2019

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД –  
ОГРАНАК „Дринско – Лимске хидроелектране“ Бајина Башта  
Улица Трг Душана Јерковића број 1  
ХЕ „Зворник“

Број: 608.02.2-Е02.03.-156744/8-2019

Мали Зворник, 18.04.2019

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2100/0346/2018** – „Реконструкција система сопствене потрошње ХЕ Зворник – Фаза 1: Набавка дизел агрегата 440kVA“, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
број 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:**

Како је предмет јавне набавке дизел електрични агрегат за примену у Stand By режиму рада, као што је наведено у Конкурсној документацији, док су сви тражени подаци у Тачки 3.2. – Табела техничких података (стр. 61–68/148 Конкурсне документације) захтевани при Continuous Power Rating–у, молимо да се изврши измена конкурсне документације у складу са тим и да се у горепоменутој Табели техничких података траже подаци о ДЕА у Stand By режиму рада.

**ОДГОВОР 1:**

Дизел електрични агрегат ће углавном радити у Stand By режиму рада, осим у хаваријским ситуацијама, када ће неодређен временски период радити у Continuous Power Rating–у, због чега су ти подаци и тражени у Табели техничких података.

**ПИТАЊЕ 2:**

На стр. 25/148 Конкурсне документације под ставкама 3.1.6.8. Антикорозиона заштита и 3.1.6.9. Бојење траже се одређени поступци заштите и боје и премази са одређеним карактеристикама.

Да ли се предметне боје и поступци антикорозионе заштите односе само на ормане?

**ОДГОВОР 2:**

Поступци се примењују на антикорозиону заштиту површина целокупне електро опреме. Изузеци ће се прихватити само за стандардне саставне делове, произведене и бојене у серијама.

Што се нијансе боје тиче, електро ормани морају бити обојени бојом од епоксидног полиестерског праха типа РАЛ 7032, док ће за осталу опрему изабрани Понуђач поднети на одобрење понуђене премазе за бојење са њиховим хемијским саставом.

Комисија за јавну набавку  
ЈН/2100/0346/2018