

6.05.6-Е.02.01.-143485/15-2019

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

ИНТЕРНО
1

Број 6.05.6-Е.02.01-143485/15-2019
Бајина Башта, 25.03.2019. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2100/0045/2019** – "Набавка опреме за ремонт електроопреме филтерског постројења" на захтев заинтересованог лица, даје

ОДГОВОР број 1

на питања постављено у вези Конкурсне документације за **ЈН/2100/0045/2019** – "Набавка опреме за ремонт електроопреме филтерског постројења".

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је, у писаном облику, поставило питања Наручиоцу, а Наручилац у року од три дана од дана пријема питања даје следећи одговор:

ПИТАЊЕ:

У вези са објављеном јавном набавком **ЈН/2100/0045/2019** – "Набавка опреме за ремонт електроопреме филтерског постројења" молимо Вас да нам одговорите на следећа питања:

1. Молила бих вас за додатно појашњење за:

Позиције 9,10,11:

На овим позицијама није наведен тип и произвођач релеја. С обзиром да је јавна набавка конципирана тако да се набави опрема која ће бити директна замена траженој, од истог произвођача и истог типа и да представља замену један на један, да ли то значи да то није случај са овим позицијама и да на овим позицијама можемо да понудимо од било ког произвођача?

Ако то није случај, молимо вас да наведете који је тип релеја и од ког произвођача.

ОДГОВОР:

1. У Вашем питању је дат и одговор. Потребно је испоштовати захтеване техничке карактеристике захтеваних релеја, број и струја контаката, октални распоред и напон калема. Димензионо и распоред контаката се слаже код свих произвођача.

У Бајиној Башти,
25.03.2019. године

