

SSW

6.05.6-E.02.01.-165688/15-2019

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД

ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта

Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број 6.05.6-Е.02.01.-165688/15-2019

Бајина Башта, 25.04.2019. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2100/0077/2018** – „Набавка СН енергетских каблова и кабловског прибора – ДЛХЕ”, на захтев заинтересованог лица, даје

### ОДГОВОР број 1

на питање постављено у вези Конкурсне документације за **ЈН/2100/0077/2018** – „Набавка СН енергетских каблова и кабловског прибора – ДЛХЕ”.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је, у писаном облику, поставило питање Наручиоцу, а Наручилац у року од три дана од дана пријема питања даје следећи одговор:

#### ПИТАЊЕ:

1. У додатним условима за учешће у поступку јавне набавке, у тачки бр. 7 на странама број 8 и 9 од 63 захтева се да се за позиције из спецификације под редним бројевима од 6 до 12 доставе:

Као доказ да понуђена добра испуњавају захтевани технички капацитет, понуђач у својој понуди мора да достави следећа документа:

1. Извештаје о типском испитивању са комплетним током испитивања за ставке од 6. (укључно) до 12. (укључно) из Обрасца структуре цене. Типска испитивања морају бити спроведена у акредитованим лабораторијама и извршена у складу са наведеним стандардима, комплетно по основном испитном следу, односно:

- Обавезна типска испитивања према SRPS EN 61442 , SRPS HD 629.1 S2 и SRPS HD 629.2 S2 или одговарајућим стандардима.

Уколико Извештај о типском испитивању није на српском језику доставити и Извод из Извештаја о типском испитивању преведен на српски језик од стране овлашћеног преводиоца.

Није неопходно доставити Извештај о типском испитивању за сваки попречни пресек понаособ. Довољно је доставити Извештај о типском испитивању за једну величину-попречни пресек.

Извештај о типском испитивању производа који садржи само део горе наведених обавезних испитивања НИЈЕ ПРИХВАТЉИВ.

2. Акредитације лабораторија за све приложене Извештаје о типском испитивању, са приложеним обимом акредитације, где се јасно види да је лабораторија акредитована за испитивања по стандардима наведеним у Извештајима о типском испитивању.

Уколико Акредитација лабораторије није на српском језику НИЈЕ ПОТРЕБНО доставити превод на српски језик.

**ОДГОВОР:**

Прихватamo Изјаву произвођача - овлашћеног партнера произвођача ако понуђач нуди производе идентичне типовима производа наведених од ставке бр. 6 до 12 из спецификације.

Изјава, за производе из спецификације, од ставке бр. 6 до 12, треба да садржи:

- a. Тип производа
- b. Стандард по којем је производ испитан
- c. Број табеле и испитни след стандарда
- d. Назив акредитоване лабораторије И број извештаја о типском испитивању
- e. Назив акредитационог тела које је издало акредитацију И број акредитације.

Изјава треба бити на српском језику. Уколико је изјава на страном језику, доставити превод изјаве на српски језик оверен од стране судског тумача.

Наручилац задржава право да приликом оцене понуда затражи од понуђача увид у ову документацију (извештаје о типском испитивању И акредитације лабораторија).

У колико понуђач нуди производе који су еквивалентни специфицираним типовима, тада је потребно доставити техничку документацију (извештаје о типском испитивању) за те производе као што је захтевано конкурсном документацијом у тачки 7. Додатних услова за учешће у поступку јавне набавке.

У Бајиној Башти,  
25.04.2019. године.

