

6.05.6-Е.02.01.-143485/17-2019

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број 6.05.6-Е.02.01.-143485/17-2019
Бајина Башта, 04.04.2019. године

ИНТЕРНО

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број ЈН/2100/0045/2019 – "Набавка опреме за ремонт електроопреме филтерског постројења" на захтев заинтересованог лица, даје

ОДГОВОР број 2

на питања постављено у вези Конкурсне документације за ЈН/2100/0045/2019 – "Набавка опреме за ремонт електроопреме филтерског постројења". Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је, у писаном облику, поставило питања Наручиоцу, а Наручилац у року од три дана од дана пријема питања даје одговор.

ПИТАЊЕ:

1. Молила бих вас за додатно појашњење за:

Позиција 18:

Замолили бисмо вас за информацију од ког произвођача је ЦПИ 4-20

Позиција 24:

Замолили бисмо вас да дефинишете кућиште, за тражени кондензатор, јер их има различитих, а за овакву врсту кондензатора осим широке толераниције, битне су и димензије и начин монтаже (начин вешања). Било би од помоћи да нам доставите цртеж или једноставно да напишете који је тачан тип кондензатора и произвођач јер је по тендеру захтевана замена један на један.

ОДГОВОР:

1. **Позиција 18:**

Сви подаци и техничке карактеристике везани за добро на овој позицији, са којима располажемо, су дати у Обрасцу број 2 - Образац структуре цене. Сматрамо да на основу наведених података понуђечи могу да понуде одговарајуће добро.

Позиција 24:

Наведени кондензатор је производње "Iskra" – Крањ. Кућиште је ваљкастог облика, на предњој страни су прикључни контакти, а на задњој страни је изведен вијак за монтажу на носач.

У Бајиној Башти,
04.04.2019. године

