

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД  
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта  
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

ИНТЕРНО  
1

Број 6.05.6-Е.02.01.-143485/25-2019  
Бајина Башта, 19.04.2019. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број ЈН/2100/0045/2018 – „Набавка опреме за ремонт електроопреме филтерског постројења”, на захтев заинтересованог лица, даје

### ОДГОВОР број 3

на питања постављена у вези Конкурсне документације за ЈН/2100/0045/2018 – „Набавка опреме за ремонт електроопреме филтерског постројења”.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је, у писаном облику, поставило питања Наручиоцу, а Наручилац у року од три дана од дана пријема питања даје следеће одговоре:

#### ПИТАЊА:

Молила бих вас за додатно појашњење за:

Позиција 18:

У одговору бр. 2 број:6.05.6-Е02.01-143485/17-2019 од 04.04.2019. дали сте одговор да се све техничке карактеристике везане за ову позицију налазе у обрасцу бр. 2 Образац структуре цене.

Одговорно тврдимо да се у ознаци СР1 4-20 не садржи ни један технички податак.

Молимо да прецизније дефинишете тражени уређај:

- Који је напон на који ради
- Колика је струја
- Начин монтаже
- Који је улаз?
- Шта значи 4-20mA? Да ли је то улаз или излаз?
- Колико полова има
- За шта се користи?

С обзиром да је јавна набавка за набавку резервних делова где тражите идентично добро, молимо да наведете произвођача или доставите цртеж. У вашем је интересу да добијете добро које сте тражили, а не одговарајуће, пошто је једини критеријум за доделу уговора најнижа цена.

**ОДГОВОРИ:**

## Позиција 18:

- Напон за напајање петље је 12-32 VDC,
- Струја 4-20mA,
- Монтажа стандардна на DIN шину 35mm,
- Улаз 4-20mA,
- Излаз 4-20mA,
- 4-20mA значи четири до 20 мили ампера. Иста вредност је и улаза и излаза,
- Нема полове. Изолатори петље имају канале, овај тип је двоканални,
- Користи се галванско изоловање улаза и излаза ( input – output ).

Произвођач овог пасивног изолатора је „Controlpoint“ Ужице.

У Бајиној Башти,  
19.04.2019. године.

Комисија за ЈН/2100/0045/2018

