

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД  
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта  
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

ИНТЕРНС

1

Број 6.05.6-Е.02.01.-143485/26 -2019  
Бајина Башта, 19.04.2019. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2100/0045/2018 – „Набавка опреме за ремонт електроопреме филтерског постројења”**, на захтев заинтересованог лица, даје

### ОДГОВОР број 4

на питања постављена у вези Конкурсне документације за **ЈН/2100/0045/2018 – „Набавка опреме за ремонт електроопреме филтерског постројења”**.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је, у писаном облику, поставило питања Наручиоцу, а Наручилац у року од три дана од дана пријема питања даје следеће одговоре:

#### ПИТАЊА:

у тендерској докемунтацији ЈН/2100/0045/2019 под редним бројем 18 тражили сте  
Пасивни изолатор цурења 4-20mA-surent изолатор СРІ 4-20

#### Питање бр.1

С'обзиром да се тражени пасивни изолатор не производи годинама уназад, да ли можемо да понудимо активни изолатор цурења истих карактеристика?

#### Питање бр.2

Под редним бројем 24 тражили сте  
Кондензатор 4700mF +50/-10% 100VDC

Пошто већина реномираних произвођача нуди кондензатор +30/-10% да ли је могуће понудити +30/-10% уместо +50/-10%

#### ОДГОВОРИ:

#### Питање бр.1

Овај изолатор се производи, одговор на ово питање дат је у одговору број 3 од 19.04.2019. године.

#### Питање бр.2

Да, Наручилац ће прихватити кондензатор карактеристика 4700mF +30/-10% 100VDC

У Бајиној Башти,  
19.04.2019. године.

Комисија за ЈН/2100/0045/2018

