

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

ИНТЕРНО

1

Број 6.05.6-Е.02.01.-143485/22-2019
Бајина Башта, 19.04.2019. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број ЈН/2100/0045/2018 – „Набавка опреме за ремонт електроопреме филтерског постројења”, на захтев заинтересованог лица, даје

ОДГОВОР број 5

на питање постављено у вези Конкурсне документације за ЈН/2100/0045/2018 – „Набавка опреме за ремонт електроопреме филтерског постројења”.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је, у писаном облику, поставило питање Наручиоцу, а Наручилац у року од три дана од дана пријема питања даје следећи одговор:

ПИТАЊЕ:

Молимо за додатно појашњење за:

ПОЗИЦИЈА 24

Да ли су прикључни контакти на предњој страни кондензатора са навојем или су равни т.ј. предвиђени за буксне?

ОДГОВОР:

Прикључци на кондензатору могу бити равни (мушки фастон), а могу бити и са навојем.

Наручиоцу су прихватљиви кондензатори са било којим од ове две врсте контаката уз испуњење осталих захтеваних техничких карактеристика.

У Бајиној Башти,
19.04.2019. године.



Комисија за ЈН/2100/0045/2018

Henj Jart